

940

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

D O D A T O K č . 1

zo dňa 11.12.1997

k Rozhodnutiu č. 1403/92/220 zo dňa 29.09.1992, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schválenia typu

TCS 142/92-1403

Na žiadosť Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH, Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein, SRN, Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - jednovtokového lopatkového vodomera na teplú vodu, typu W, ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Týmto Dodatkom sa predlžuje platnosť Rozhodnutia č. 1403/92/220 zo dňa 29.09.1992 do 31.12.2002.

Výrobca: Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH
Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein, SRN


Zdôvodnenie:


Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou PTB Braunschweig und Berlin, SRN a odborným posúdením rozhodnutia PTB č. 1.32.3-3266.331-AWR 91/16 zo dňa 01.11.1993 Službami legálnej metrologie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje dve strany.




Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrologie
ÚNMS SR

JEDNOVTOKOVÝ LOPATKOVÝ VODOMER NA TEPLÚ VODU, TYP W

Výrobca: Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH
Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein, SRN

Úradná značka schválenia typu:


TCS 142/92-1403

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny prílohy k Rozhodnutiu č. 1403/92/220 zo dňa 29.09.1992:

1. Bod 2. Popis meradla
Tretia odrážka druhého odstavca sa nahrádza textom:
- je kombinované valčekové s ručičkovým, 5 valčekov a 4 číselníky s ručičkami alebo 8 valčekov a 1 číselník s ručičkou,
2. Obr. č. 1 sa dopĺňa nasledujúcim obrázkom:



3. Obr. č. 4 sa dopĺňa obrázkom na str. 2/2 tohto Dodatku.



Vypracoval: František Marczel

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR Banská Bystrica: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 11.12.1997

